



DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

U.O. Igiene Edilizia e Ambientale

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3 - TELEFAX 0362-304836

E MAIL: dip.prev_medica@pec.asl.mb.it

RIF.

ATS Brianza

Pr. 0037202/16 del 21/06/2016
Classificazione 2.3.5
IPA:ATSMB AOO:ATSMB-MBAll'Arch. Fabrizio Amoretti
Vai Cappuccina 63/A Lissone
fax 039-2450.066

Al Sig Sindaco del Comune di Lissone

pec@comunedilissone.it

OGGETTO: Parere igienico sanitario inerente la variante al P.I.I. n. 15 via Cappuccina-Donatello-Bernasconi-Nobel in comune di Lissone, per la realizzazione di edifici residenziali e terziari. **Trasmissione parere.**

In esito alla richiesta di parere avanzata dalla S.V. in qualità di progettista incaricato con la nota recante prot. ATS n. 035945/16 del 15/6/16, per la pratica in oggetto indicata;

- **esaminata** la documentazione trasmessa (19 elaborati grafici);
- **richiamato** il precedente parere espresso dall'ASL Monza e Brianza con la nota prot. n. 010186/12 del 07/02/12 in merito al presente PII;
- **vista** la richiesta dell'Amministrazione comunale di evasione con urgenza della presente istanza pervenuta con la nota prot. n. 29810 del 16/6/16;
- **precisato** che il presente parere non costituisce alcun assenso rispetto allo stato di fatto così come rappresentato;
- **vista** la L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.;
- **visto** il Titolo III del Regolamento Locale di Igiene vigente sul territorio comunale;
- **fatto salvo** il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui al Titolo III del R.L.I. vigente nel territorio comunale, per quanto non specificato negli elaborati medesimi;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia si esprime **parere favorevole** all'attuazione della variante proposta dal presente Piano **condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per la realizzazione della pavimentazione dei parcheggi auto del *lotto ex Scalo Ferroviario*, non può essere ammessa la soluzione "pavimentazione drenante in autobloccanti" tav. 16-a), mentre dovrà essere realizzata con materiali impermeabili e le acque meteoriche raccolte smaltite in conformità alla vigente normativa;
2. ai fini della prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, gli edifici e i dispositivi anticaduta che verranno installati dovranno possedere tutte le caratteristiche costruttive previste dall'art. 3.2.11 del R.L.I., inoltre dovranno essere realizzati idonei punti di accesso alle coperture accessibili da spazi comuni;
3. le strutture degli edifici dovranno possedere i requisiti acustici passivi previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 05/12/1997);
4. dovrà essere predisposta la documentazione di valutazione del clima acustico da redigere ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 447/95 per la quale dovrà essere acquisito il parere A.R.P.A. di cui all'art. 5 della L.R. 13/2001, anche in merito ai disposti di cui al D.P.R. 30/03/2004 n. 142, per quanto applicabili;
5. in fase di progettazione esecutiva, per i locali destinati a spazi di abitazione primaria, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3.4.3 del R.L.I. presenti nel nuovo edificio lotto D tav.9, ed aventi superfici finestrate prospicienti l'edificio già realizzato sullo stesso lotto, dovrà essere effettuata la verifica dei rapporti illuminanti secondo il disposto di cui all'art. 3.4.13 del R.L.I.;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it



DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

U.O. Igiene Edilizia e Ambientale

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3 - TELEFAX 0362-304836

E MAIL: dip.prev_medica@pec.asl.mb.it

6. considerato che ai fini del soddisfacimento dell'indice di superficie drenante di cui all'art 3.2.3. del R.L.I., è necessario computare le superfici a verde con presenza di costruzioni nel sottosuolo, pertanto le suddette aree dovranno essere realizzate con uno spessore di terreno di almeno 40 cm ed essere munite di rete realizzata con tubazioni microforate per favorire il deflusso delle acque verso le aree prive di costruzioni nel sottosuolo circostanti;
7. per quanto concerne la verifica dei requisiti igienico sanitari dei singoli edifici, si rimanda alle determinazioni che verranno assunte in fase di rilascio dei titoli abilitativi per l'edificazione;
8. considerato che le caratteristiche costruttive delle reti fognarie delle acque meteoriche e nere sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, per quanto riguarda le relative verifiche e/o prescrizioni si rimanda alle determinazioni degli Enti competenti in materia (ARPA, Ente gestore rete fognaria).

Si restituisce una copia di tutta la documentazione vidimata dalla scrivente Unità operativa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Si rilascia il presente parere per gli usi consentiti dalle norme vigenti e fatti salvi i diritti di terzi.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Allegati: tav. nn. 1, 2, 2a, +18, (19 tavole) richiesta, vidimate

Il Responsabile dell'U.O.
Igiene Edilizia e Ambientale
(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805
Pratica trattata da: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805